

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által Debrecen, Nagyerdei park 12 szám alatti területen üzemeltetett „Nagyerdei Stadion HALL” szórakoztató központ Kiegészítő Tűzvédelmi szabályozása

Ezen szabályozás a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által 2015. március 16-án kiadott, valamint az MSE Klaszter KFT. által 2014.05.09-én kiadott tűzvédelmi szabályzattal együtt érvényes.

A joghatályos 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) bekezdése, valamint 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1 § alapján a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által 2015. március 16.-i keltezéssel, valamint az MSE Klaszter KFT. által 2014.05.09. keltezéssel kiadott tűzvédelmi szabályzatában foglaltak megtartásán túl a jelen „Kiegészítő tűzvédelmi szabályozás” – ban foglaltak betartása is kötelező:

1. A „HALL „ szórakoztató központ kiürítés szimuláció szerinti befogadó képessége : **2000 fő.**
2. A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. által Debrecen, Nagyerdei park 12. szám alatti területen üzemeltetett szórakoztató központ helyisége a benne végzett tevékenységek, a használt és tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzői figyelembevételével **MK** osztály (magas kockázati osztály) mértékadó kockázati osztályba sorolt. A besorolást az 54/2014.(XII.5.) BM. számú rendelettel közzétett OTSZ IV. fejezet alapján végzett tűzveszélyességi besorolás előírásai figyelembe vételével végeztük el.

Általános előírások

3. A területen keletkező tűz esetén a tűzoltóság értesítését követően azonnal értesíteni kell a Nagyerdei Stadion 24 órás rendészeti ügyeleti szolgálatát, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. ügyvezető igazgatót, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. tűzvédelmi megbízottat. A Nagyerdei Stadiont üzemeltető MSE Klaszter KFT. részéről értesítendő személyeket a Nagyerdei Stadion 24 órás ügyeleti szolgálata értesíti.
4. A területen hő és füstérzékelővel szerelt tűzjelző központ van telepítve. A központot a Nagyerdei Stadion 24 órás rendészeti szolgálata felügyeli. Tűzoltóságra történő közvetlen átjelzés van. A tűzjelző központ által adott jelzés esetén a rendészeti szolgálatos köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, az ellenőrzés alapján hajtja végre a szükséges tűzjelzést, telefonon értesíti az átjelzést fogadó ügyeleti szolgálatot.
5. A meglévő tűzjelző központ napi ellenőrzését a Nagyerdei Stadion rendészeti szolgálata végzi a részére meghatározottak szerint, és köteles a 24 órás szolgálati helyen elhelyezett ellenőrzési naplóba a tapasztaltakat bejegyezni. Hibára utaló jelzés tapasztalása esetén köteles azt a részére meghatározottak szerint azonnal jelenteni. A tűzjelző központba bekötött „HALL” jelzésadók havi és negyedéves ellenőrzését a Nagyerdei Stadion tűzjelző rendszerének ellenőrzését végző személy hajtja végre.
6. A kiürítés – mentés végrehajtására számításba vett kijárati és vészkijárati ajtók gyors nyithatóságát a rendezvény ideje alatt biztosítani kell. A hozzájuk vezető közlekedő szabad területet asztalok, székek elhelyezésével leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A vészkijárati ajtókat rendezvény ideje alatt kulcsra zárt állapotban tartani nem szabad, a pánikzárás nyitás lehetőségét állandó jelleggel biztosítani kell.
7. Az ajtóknál szélfogó függönnyel elhelyezni úgy szabad, hogy az szükség esetén egy mozdulattal szétnyitható legyen és az ajtó keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nyitható részének széleit legalább 10 centiméter széles eltérő színű, könnyen észrevehető anyaggal kell jelölni. A függöny nem érhet a padozatig, attól legalább 5 centiméter magasságban végződhet.
8. "Dohányozni tilos " táblát kell elhelyezni a helyiség bejárati ajtóinál. A szabad területen dohányzásra kijelölt helyet táblával jelölni kell és a „dohányzó” helyen (épület bejárati ajtótól, nyitható ablakfelülettől mért 5

méteres távolságon túl) megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót, vagy csikkgyűjtő edényt kell elhelyezni. A „HALL” helyiség légcseréjét természetes módon kell biztosítani.

9. A bérlemény lezárt helyiségeinek egy kulcssorozatát – lezárt kulcskazettában – a Nagyerdei Stadion területén érvényben lévő utasítás szerint, a 24 órás rendészeti szolgálati helyen kell elhelyezni.
10. A lámpatesteken díszletet elhelyezni nem szabad.
11. A ruhatárolás céljára szolgáló rész előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon kell tartani, a ruha átvételére várakozók részére.
12. A HALL területen 34 A, 144 B, C tűzosztályú tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni AZ ALÁBBI HELYEKEN:
 - színpad mellett legalább 2 db,
 - büfé pultban legalább 2 db.

A kézi tűzoltó készülék szükség szerinti ellenőrzését, a készenlétben nem tartható készülék cseréjét a Nagyerdei Stadion Gondnoka szervezi. A készenlétben tartó részére előírt ellenőrzést negyedévenként a Nagyerdei Stadion Gondnoka végzi.

13. A fali tűzcsapszekerényeket elé helyezett bútorral, technológiai eszközökkel eltorlaszolni, megközelíthetőségét akadályozni nem szabad. A fali tűzcsapok állandó használhatóságát folyamatosan biztosítani kell.
14. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani a kombinált fali tűzcsapszekerényekben, a színpad mellett, az elárúsító pult területen.
15. A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell. A havonkénti ellenőrzés a Nagyerdei Stadion területen felülvizsgálatot végző személy feladata.
16. A rendezvény végén a terület szükség szerinti áramtalanítását el kell végezni, a nem szükséges világítást le kell kapcsolni. A nyitható és/vagy nyitott állapotban levő ablakokat kilincsekre kell zárni. A helyiség zárását a Nagyerdei Stadion 24 órás ügyeleti szolgálatának jelezni kell.
17. Elrendelt tűzriadó esetén a helyiségben tartózkodó vendégek kötelesek a helyiséget minél rövidebb időn belül fegyelmetten elhagyni, a munkavállalók, foglalkoztatottak a „Tűzriadó terv” előírása szerint eljárni. Elrendelt helyiség kiürítés esetén a ruhatár az ott elhelyezett személyes tárgyakat nem szolgálja ki, a gyors kiürítés megtartása miatt.
18. Abban az esetben, ha a helyiségben széksorokat helyeznek el, azokat rögzítetten kell megoldani. Amennyiben a széksorokat egy oldalról lehet megközelíteni, úgy egy sorban legfeljebb 20 darab szék helyezhető el. Abban az esetben, ha a széksorok két oldalról közelíthetők meg, úgy egy sorban maximum 40 darab ülőhely helyezhető el.
19. A területen nem vagy nehezen éghető anyagú szeméttároló edények használhatók. Műanyag, valamint fonott kosár használata tilos! A szemetes edények tartalmát naponta ki kell üríteni.
20. A helyiségben robbanásveszélyes tűzveszélyességi sorolt anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.
21. Esetenként helyi megvilágításra szolgáló izzószálas égővel szerelt asztali lámpát úgy kell elhelyezni, hogy az árnyékoló ernyő hőt sugárzó hatása a lámpa közelében elhelyezett tűzveszélyes anyagokat meg ne gyújtsa.
22. A helyiségben közvetlen hőt fejlesztő készüléket elhelyezni, használni nem szabad, kivéve büfé terület. (elektromos rezsó, elektromos hőszugárzó, vasaló, stb) A büfében közvetlen hőt fejlesztő készüléket elhelyezni, használni nem éghető hőt szigetelő alátétlappal helyezve szabad. (rezsó, elektromos hőszugárzó, sütő, stb) A gyárilag kettős lemezlappal és légréssel, tartólábakkal szerelt hőt fejlesztő eszköz tűzveszélyes anyagra helyezésekor a hőt szigetelő alátétlapot nem szükséges elhelyezni.

23. A helyiségben PB gázpalackról üzemeltethető készüléket használni nem szabad.
24. A büfé által használt széndioxid palackokból a felhasználás helyszínén csak a használatban levő gázpalack tartható. Tartalék CO₂ gázpalackot tárolni a raktári területen kijelölt részen elborulás ellen védetten szabad.
25. A takarítószeres helyiségben robbanásveszélyes osztályba (I – II tűzveszélyességi fokozatba) tartozó takarítószerként használt éghető folyadékból 5 liter tartható elkülönítve, lezárt edényben, kármentő tálcán.
26. A helyiségben kisméretű egyedi darabok festésekor megfelelő szellőzést kell biztosítani. A festés-száradás ideje alatt nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munkát végezni nem szabad.
27. A „HALL” területen hegesztést vagy nyílt láng használatával járó tevékenységet végezni csak írásbeli engedély alapján szabad. Flex koronggal végzett darabolás esetén annak 2 méteres körzetében éghető anyag nem lehet.
28. A **rendezvényi területen** nyílt láng használata, dohányzás általános esetben tilos Rendezvényhez kapcsolódó 1.-es besorolású pirotechnika, rendezvény színpadon a rendezvényhez kapcsolódó nyílt láng és dohányzás „**Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére**” kiadott engedély birtokában végezhető az abban meghatározottak szerint. Az engedélyt a pirotechnikai anyagot, nyílt láng használatot meghatározó személy készíti elő, melyet láttamoztat a „ HALL” részéről engedélyezésre jogosult személlyel. (kereskedelmi szolgáltatási vagy üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató, tűzvédelmi megbízott)
29. A rendezvényi területen alkalmoszerűen használt drapériákat, díszlet drapériákat láng mentesíteni kell. A lángmentesítés gyakoriságát a használt anyag paraméterei határozzák meg. A végrehajtott lángmentesítésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell az ismételt lángmentesítés időpontját . A jegyzőkönyvet az üzemeltető által használt irodai területen kell tárolni.
30. Rendezvényi területen elhelyezett széksorok esetén amennyiben a két széksor között közlekedő út van szabadon hagyva, annak szabad szélessége legalább 1,1 méter kell, hogy legyen. A széksorok között olyan távolságot kell tartani, hogy a személyek felállás után könnyedén ki tudjanak közlekedni. (széksorok támláknál mért távolsága minimum 1,0 méter)
31. A rendezvény helyiség előtti szabad területen nyílt lánggal járó tevékenységet végezni (bográcsozás, süítés, stb.) csak „ENGEDÉLY alkalmoszerű tűzveszéllyel járó munka végzéséhez” engedély alapján szabad.

A jelen kiegészítésben foglaltak végrehajtásáért, betartásáért, betartatásáért a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT. tűzvédelmi szabályzatában meghatározottak személyileg felelősök.

Debrecen, 2015. augusztus 18.

Páll László

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú KFT.
üzemeltetési- fejlesztési ügyvezető igazgató